Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0347.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Пластуновская, ул. Сквозная, ул. Пролетарская
Заказчик и его юридический адрес:
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Дата и время отбора пробы (образца): *26.02.2020 08 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.02.2020 10 ч. 30 мин.*
Кем отобрана проба: *Начальник водоснабжения Горшков С.Г.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
ст.Пластуновская, ул. Сквозная, ул. Пролетарская
Код пробы (образца): *0347.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия доставки: *Автотранспорт*
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 0347.2Д от 02.03.2020

Код образца (пробы): 0347.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.02.2020
Дата окончания испытаний: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0347.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 26.02.2020
Дата окончания испытания: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Н.В. Соболевская

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0346.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ст.Пластуновская ул.Ленина-Мира
Заказчик и его юридический адрес:
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Дата и время отбора пробы (образца): *26.02.2020 08 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.02.2020 10 ч. 30 мин.*
Кем оторбана проба: *Начальник водоснабжения Горшков С.Г.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
в/к ст.Пластуновская ул.Ленина-Мира
Код пробы (образца): *0346.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия доставки: *Автотранспорт*
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 0346.2Д от 02.03.2020

Код образца (пробы): 0346.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.02.2020
Дата окончания испытаний: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0346.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 26.02.2020
Дата окончания испытания: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" _____ Н.В. Соболевская

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0345.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, ст. Пластуновская, ул. Кирова, ул. Красная
Заказчик и его юридический адрес:
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Дата и время отбора пробы (образца): *26.02.2020 08 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.02.2020 10 ч. 30 мин.*
Кем отобрана проба: *Начальник водоснабжения Горшков С.Г.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МООО "Пластуновское ЖКХ"
Краснодарский край, Динской район, Пластуновский с/о, ст-ца Пластуновская, ул.Театральная,4а
в/к, ст. Пластуновская, ул. Кирова, ул. Красная
Код пробы (образца): *0345.2Д*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия доставки: *Автотранспорт*
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

к протоколу № 0345.2Д от 02.03.2020

Код образца (пробы): 0345.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.02.2020
Дата окончания испытаний: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.	

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0345.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 26.02.2020
Дата окончания испытания: 27.02.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний	Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.	

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Н.В. Соболевская

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. воспроизведение разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Врио заместителя руководителя органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
_____ Е. Н. Борисенко
МП

Гигиеническая оценка
№ 282/34 «31» марта 2020 года

по протоколам лабораторных испытаний № 0345.2Д от 02.03.2020г., № 0346.2Д от 02.03.2020г., № 0347.2Д от 02.03.2020г., № 0348.2Д от 02.03.2020г., № 0349.2Д от 0.03.2020г. выполненным ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335, действителен до 09.09.2020г.).

1. **Основание:** заявление директора МООО «Пластуновское ЖКХ» Козелкова А. А., вх. № 292-ОИ от 27.03.2020г.
2. **Заявитель:** МООО «Пластуновское ЖКХ».
Юридический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Театральная, 4а. ИНН 2330035319, ОГРН 1072330001810.
Фактический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ул. Театральная, 4а.
3. **Наименование объекта:** распределительная сеть.
4. **Место отбора:** в/к ст. Пластуновская ул. Кирова, ул. Красная; в/к ст. Пластуновская ул. Мира, ул. Ленина; в/к ст. Пластуновская ул. Сквозная, ул. Пролетарская; в/к с. Красносельское ул. Ленина; в/к с. Красносельское ул. Кирова.
5. **На соответствие:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
6. **Вывод:** качество питьевой воды отобранной 26.02.2020г. из в/к ст. Пластуновская ул. Кирова, ул. Красная; в/к ст. Пластуновская ул. Мира, ул. Ленина; в/к ст. Пластуновская ул. Сквозная, ул. Пролетарская; в/к с. Красносельское ул. Ленина; в/к с. Красносельское ул. Кирова по исследованным органолептическим (запах при 20 °С, запах при 60 °С, мутность, привкус, цветность) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене М. С. Денисенко