



**Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз Краснодар»**

(ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)

ул. им. Дзержинского, д.36, Краснодар
Краснодарский край, Российская Федерация, 350051
тел. приемной: (861) 224-08-68, (861) 213-19-82, (861) 213-19-02
тел. канцелярии: (861) 213-19-46, факс: (861) 213-19-06
e-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tr.gazprom.ru
ОКПО 80169546, ОГРН 1072308003063, ИНН 2308128945, КПП 997250001

26.05.2017 № 05/0240-11/985
на № _____ от _____

Руководителю филиала
ОАО «Скандинавский Дом»
в г. Краснодаре
А.Г. Авакимянц

Начальнику
Краснодарского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз
Краснодар»
В.П. Петруку

Начальнику
Управления связи
ООО «Газпром трансгаз
Краснодар»
Т.Н. Янко

О продлении технических условий

На основании запроса № 1/02-ОП-159 от 24.03.2017 г. ООО «Газпром трансгаз Краснодар» продляет действие технических условий № 05/0240-11/1449 от 10.11.2014 г. на пересечение и параллельное следование проектируемой ВОЛС по объекту «Строительство отвода от магистральной ВОЛС «Краснодар-Ростов» ОАО «Вымпелком» на территории Динского района Краснодарского края» магистральных газопроводов, кабельных линий связи, вдольтрассовой ВЛ 10 кВ и газопровода-отвода к дому оператора на срок два года с учетом внесения изменений:

1. Принять следующие места пересечений коммуникаций, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

- МГ «Голубой поток» - «Россия-Турция» Ду 1400 мм, Рпр. 7,4 МПа, км 200, глубина залегания 1,7 м, участок III категории;

- МГ «Голубой поток» - «Россия-Турция» Ду 1400 мм, Рпр. 7,4 МПа, км 203, глубина залегания 2 м, участок I категории;

- вдольтрассовая ВЛ 10 кВ МГ «Голубой поток» - «Россия-Турция» между опорами № 2832 и № 2834; № 2783 и № 2784;

- газопровод «Гиагинская – Динская» Ду 700 мм, Рпр. 5,4 МПа, км 89, глубина залегания 1,8 м, участок IV категории;

- газопровод «Гиагинская – Динская» Ду 700 мм, Рпр. 5,4 МПа, км 92, глубина залегания 1,8 м, участок I категории;

- газопровод «Кореновск - Динская» Ду 700 мм, Рпр. 5,4 МПа, км 28, глубина залегания 3,3 м, участок II категории;

- газопровод «Кореновск - Динская» Ду 400 мм, Рпр. 5,4 МПа, км 26, глубина залегания 1,5 м, участок I категории;

- газопровод-отвод к дому оператора Пластуновская ГИС Ду 80, Рпр. 0,002 МПа, км 0,4, глубина залегания 1,2 м.

Параллельное следование:

- МГ «Голубой поток» - «Россия-Турция» Ду 1400 мм, Рпр. 7,4 МПа, км 203 – км 203,4;

- вдольтрассовая ВЛ 10 кВ МГ «Голубой поток» - «Россия-Турция»;

- газопровод-отвод к дому оператора Платнировская ГИС Ду 80, Рпр. 0,002 МПа, км 0,2 – км 0,4.

2. Дополнить технические условия следующим требованием:

Перед пуском в работу проектируемой ВОЛС разработать и согласовать с Краснодарским ЛПУМГ «Положение о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются» по взаимодействию персонала Краснодарского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и эксплуатирующей организации проектируемой ВОЛС (действия в аварийных ситуациях и т.д.).

**Заместитель генерального директора
по производству**

С.В. Твардиевич