



ФИЛИАЛ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ  
Россия, 350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Пашновская, 131  
тел.: (861) 255-53-97, факс: (861) 255-74-34,  
e-mail: mail\_kes@krsnodarseti.ru

25.08.2015 № КЭС/КЭС/ОД/516  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю проектов  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Т.И. Евсеенко

Технические условия  
на пересечение и параллельное следование с ВЛ 10-0,4 кВ  
филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети подземного  
кабеля ВОЛС по объекту: «Строительство отвода от магистральной ВОЛС  
«Краснодар-Ростов» «ОАО Вымпелком» в интересах ОАО «МТС» на участке:  
«разветвительная муфта № 12-БС-230189 в ст. Пластуновская Краснодарского  
края» в Динском районе

Настоящие технические условия выданы на основании запроса  
Руководителя проектов ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Евсеенко Т.И.  
от 23.04.2015 № 39.

Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети  
(далее – КЭС) согласовывают пересечение и параллельное следование с  
ВЛ 10-0,4 кВ подземного кабеля ВОЛС по объекту: «Строительство отвода от  
магистральной ВОЛС «Краснодар-Ростов» «ОАО Вымпелком» в интересах  
ОАО «МТС» на участке: «разветвительная муфта № 12-БС-230189 в  
ст. Пластуновская Краснодарского края» в Динском районе (пер. Комсомольский,  
ул. Красная, ул. Комсомольская, ул. Ленина) при следующих условиях:

1. Проектное решение выполнить в соответствии с требованиями Правил  
устройства электроустановок и Постановления Правительства Российской  
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов  
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  
расположенных в границах этих зон».

2. Расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих  
устройств опор до подземного кабеля, ВОЛС должно быть не менее 2 м.

3. Проектную документацию согласовать с КЭС и с другими  
заинтересованными организациями и частными лицами.

Первый заместитель директора -  
Главный инженер

В. А. Безуглый

В. А. Попов,  
(861) 255 74 01